

## Quick Set Up Guide

# Model BB-M100

## Volumetric Flow Monitor with 1" Inline Flow Meter and Audible Alarm

For use with BB-S100 System

### ⚠ WARNING



**THINK  
SAFETY  
FIRST**

This Quick Set Up Guide is NOT a replacement of the full product Manual. Read the Manual BEFORE using this equipment. Scan QR code to access the Manual.

Esta guía de configuración rápida NO es un reemplazo del manual del producto completo. Lea el manual ANTES de usar este equipo. Escanee el código QR para acceder al manual.

Ce guide de configuration rapide ne remplace PAS le manuel complet du produit. Lire le manuel AVANT d'utiliser cet équipement. Balayer le code QR pour accéder au manuel.



### Battery Life Indicator

Change Batteries ONLY when screen is dormant and NO water is flowing through the flow meter.

### Indicador de la vida útil de la batería

Cambie las baterías SOLO cuando la pantalla esté inactiva y NO fluya agua a través del caudalímetro.

### Indicateur de durée de vie de la pile

Veillez remplacer les piles UNIQUEMENT lorsque l'écran est inactif et qu'il n'y a PAS d'eau circulant dans le débitmètre.

**Device Ready / Start: Display ON & meter shows 84,480 gallons remaining**  
Gallons Count / Flow Icon displayed only when water is flowing.

**End of Filter Life Alert: Display Flashes "0 gal" Plus Audible Alarm**

**Dispositivo listo/Inicio: la pantalla está ENCENDIDA y el medidor muestra 84 480 galones (319 792 litros) restantes.**


El icono de conteo/flujo de galones solo se muestra cuando el agua fluye.

**Alerta de fin de vida útil del filtro:** la pantalla parpadea "0 gal", más la alarma sonora.

**Appareil prêt/démarrage : L'affichage est activé et le compteur affiche 84 480 gallons restants**

Ícone Nombre de gallons/Débit affichée uniquement lorsque l'eau coule.

**Alerte de fin de durée de vie du filtre :** L'affichage clignote « 0 gal » avec alarme sonore



### DISPLAY / RESET

**Display:** Press for 1 second anytime the display is dormant to view current gallons remaining.

**Reset:** End of filter life, replace filter. Press & hold for 6 seconds to reset to full capacity (84,480 gallons).

### DISPLAY / RESET

**Display (Pantalla):** presione 1 segundo cada vez que la pantalla esté inactiva para ver los galones restantes.

**Reset (Restablecer):** fin de la vida útil del filtro, reemplace el filtro. Presione y mantenga presionado 6 segundos para restablecer a la capacidad máxima (84 480 galones [319 792 litros]).

### DISPLAY / RESET

**Display (Affichage) :** Appuyer pendant 1 seconde chaque fois que l'affichage est inactif pour afficher les gallons actuels restants.

**Reset (Réinitialisation) :** Fin de la durée de vie du filtre, remplacer le filtre. Appuyer et tenir pendant 6 secondes pour remettre au maximum de capacité (84 480 gallons).

## Guía de configuración rápida

# Modelo BB-M100

Monitor de flujo volumétrico con caudalímetro en línea de 1 in (25.4 mm) y alarma sonora

Para usarse con el sistema BB-S100


## Guide d'installation rapide

# Modèle BB-M100

Surveillance de débit volumétrique avec débitmètre intégré de 1 po (25,4 mm) et alarme sonore


À utiliser avec le système BB-S100

1



Insert Batteries  
Inserte las baterías  
Insérer les piles

2




Install the flow meter on the filtered water outlet with arrow pointing in direction of flow.

Instale el caudalímetro en la salida de agua filtrada con la flecha apuntando en la dirección del flujo.

Installer le débitmètre sur la sortie d'eau filtrée avec la flèche pointant dans le sens du débit.

3



a. Add double sided tape to mounting bracket and mount to desired area.

b. Connect cable to flow meter.

a. Añada cinta de doble cara al soporte de instalación e instálelo en el área deseada.

b. Conecte el cable al caudalímetro.

a. Ajouter du ruban adhésif double-face au support de montage et le monter à l'endroit désiré.

b. Brancher le câble au débitmètre.



USA: T: (978) 689-6066 • F: (978) 975-8350 • Watts.com  
Canada: T: (888)-208-8927 • F: (905) 481-2316 • Watts.ca  
Latin America: T: (52) 55-4122-0138 • Watts.com

QS-WQ-BB-M100 2110 EDP# 5550002 © 2021 Watts

Water Pressure	Presión del agua	Pression de l'eau	0 psi to 125 psi (0 bar to 8.61 bar)
Temperature	Temperatura	Température	34° F to 125° F (1°C to 51°C)
Pipe Connection Size	Tamaño de conexión de tubería	Taille du raccord de tuyau	1" MNPT
Maximum Flow Rate	Caudal máximo	Débit Maximum	26.5 GPM (100 LPM)
Full Capacity to Alarm (Gallons)	Capacidad completa para sonar la alarma (Galones)	Capacité maximale à l'alarme (Gallons)	84,480